

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД КАЛИНИНГРАД"
 КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ
 МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
 УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА КАЛИНИНГРАДА ДЕТСКИЙ САД № 119

236023 г. Калининград
 ул. Войнич, 2

тел. 93-50-63 т. 91-07-11
 факс 91-07-11

E-mail: madouds119@eduklkd.ru

от " 10 " 10 2016г. № 376

Зам. главного государственного
 инспектора Центрального района
 городского округа « Город Калининград»
 по пожарному надзору Молоканову Д.Г.

**Информационная справка о проведенных мероприятиях по исполнению
 представления №72/2-6-51 об устранении причин и условий , способствовавших
 совершению административного правонарушения.**

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности	Наименование проведенных мероприятий
1.	Помещение пищеблока не выделено противопожарной стеной не ниже 2-го типа с соответствующим заполнением проема(отсутствует противопожарная дверь с пределом огнестойкости не менее EI 30)	Проведена работа по изучению коммерческих предложений от организаций по установке противопожарной двери с пределом огнестойкости не менее EI 30.
2.	Ширина лестничных маршей в здание детского сада менее 1,35м	Проведено изучение коммерческих предложений от организаций по расчету оценки пожарного риска. Представлено в ФИСК СП ходатайство о финансировании проведения расчета оценки пожарного риска здания МАДОУ д/с №119 по адресу ул. Воунич,2 в 2017 году (копия заявки прилагается)
3.	Ширина выходов из помещений групповых ячеек в общий коридор и лестничную клетку менее 2м, при числе эвакуирующихся более 15 человек	

Заведующий
 МАДОУ д/с № 119

Л.М.Ленковец



*Получено инспектором ОНД и ПР Центрального р. на ГО
 "Город Калининград" 24.10.2016 Мельников С.Н. [подпись]*